

היתר מספר 75810 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

דומופרם - DOMOFERM EXPORT GMBH

Sonnenweg 1 2230, Ganserndorf Austria

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 מהדורה מאי 2003 ג"ת 6, 5, 4, 3, 2, 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 1 מתוך 2




מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 75810 מפעל: דומופרם - DOMOFERM EXPORT GMBH

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

דגמים:

1. דלת אש דו אגפית (עם/בלי צוהרים) US632D
שכינוייה 1/2 שעה (1/2, 1/2, 1/2)
מידות מלבן מירביות: רוחב 2630 מ"מ, גובה 2665 מ"מ
מידות מירביות אגף פעיל: רוחב 1250 מ"מ, גובה 2600 מ"מ
מידות צוהר 360X1160 מ"מ
2. דלת אש חד אגפית (עם/בלי צוהרים) US631D,
שכינוייה 1/2 שעה (1/2, 1/2, 1/2),
מידות מלבן מירביות: רוחב 2630 מ"מ, גובה 2665 מ"מ,
מידות מירביות אגף פעיל: רוחב 1250 מ"מ, גובה 2600 מ"מ
, מידות צוהר: 360X1160 מ"מ



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח.

תחילת תוקף היתר: 01/01/2024

עמוד 2 מתוך 2

